



L1/2x24W	LUXIONA RUBIN LOOK 2x24W T5 IP44 PLX EVG
L2/3x14W	LUXIONA RUBIN CLEAN 3x14W PPAR SH IP65 EVG HMK2
L3/2x49W	LUXIONA RUBIN CLEAN 2x49W PPAR SH IP65 EVG HMK2
L4/2x80W	LUXIONA RUBIN CLEAN 2x80W PPAR SH IP65 EVG HMK2
L4/2x80W	LUXIONA RUBIN CLEAN 2x80W PPAR SH IP65 EVG HMK2
A6/2x18W	LUXIONA AMETYST 2x18W TGF PC IP20 EVG
E1/3W	LUXIONA OPRAWA EMAKUJACYJNA JEDNOSTRONNA LED 3W, 1h
E2/3W	LUXIONA OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA LED 3W, 1h

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWAĆ OPRAWY RÓWNORZĘDNE INNYCH PRODUCENTÓW

1. W trakcie prac demontażowych istniejącej instalacji oświetlenia należy zachować istniejące obwody zasilania oświetlenia pomieszczeń, będących poza zakresem opracowania: dwa głąbiny lekarskie i WC.
2. Na czas prac budowlanych należy zapewnić prowizoryczne zasilanie obwodów oświetlenia dla w/w pomieszczeń.
3. Proponuje się zabudowę prowizorycznej obudowy naściemnej, 12-polowej zawierającej zabezpieczenia dla w/w obwodów.
4. Po wykonaniu instalacji należy w/w obwody dotychczas do modernizowanej tablicy rozdzielczej IS7.

STUDIO COMPLEX				
autorskie biuro projektowe				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.		NR UPR.	DATA I PODPIS:
WOJCIECH ISEK	mgr inż.		Upr: 945/94	06.2013
SPRAWDZIŁ:	mgr inż.		NR UPR.	DATA I PODPIS:
WOJCIECH BALWIERZ	mgr inż.		Upr: 108/99	06.2013
Przebudowa pomieszczeń budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20				
NAZWA I ADRES PROJEKTU:				
dz. nr 629/2, Wieliczka Obr. 1				
INWESTOR:				
Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul. Szpunara 20				
TREŚĆ RYSUNKU:				
RZUT 2 PIĘTRA INSTALACJA OŚWIETLENIA				
STADIUM:	SKALA:	Branża	NR RYS.	
P.B.	---	ELEKTRYCZNA	E02	