


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1. Gabinet lekarski / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.930 m, Wysokość montażu: 2.930 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	1057	528	1525	0.500
Podłoga	20	822	520	1125	0.633
Sufit	70	143	105	179	0.736
Ściany (8)	50	399	106	1016	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	3	AGA LIGHT TROLL RC280I65PPSH RUBIN Clean 2x80W PPAR SH IP65 (1.000)	12300	176.0
W sumie:			36900	528.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $43.10 \text{ W/m}^2 = 4.08 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 12.25 m^2)