


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Hematologia / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.930 m, Wysokość montażu: 2.930 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	502	206	845	0.410
Podłoga	20	383	237	544	0.620
Sufit	70	79	52	113	0.664
Ściany (8)	50	185	50	425	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 32 x 32 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	2	AGA LIGHT TROLL RC249I65PPSH RUBIN Clean 2x49W PPAR SH IP65 (1.000)	8600	110.0
W sumie:			17200	220.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $17.72 \text{ W/m}^2 = 3.53 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $12.41 \text{ m}^2$ )