


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Gabinet zabiegowy / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.930 m, Wysokość montażu: 2.930 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	1164	677	1557	0.582
Podłoga	20	876	594	1166	0.678
Sufit	70	175	94	247	0.536
Ściany (6)	50	494	141	1959	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 32 x 16 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	3	AGA LIGHT TROLL RC280I65PPSH RUBIN Clean 2x80W PPAR SH IP65 (1.000)	12300	176.0
W sumie:			36900	528.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $55.12 \text{ W/m}^2 = 4.74 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $9.58 \text{ m}^2$ )