

UWAGA:

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWAĆ OSPRZĘT RÓWNORZĘDNY INNYCH PRODUCENTÓW

UWAGA:

1. W trakcie prac demontażowych istniejącej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych należy zachować istniejące obwody zasilania pomieszczeń, będących poza zakresem opracowania: dwa gabinety lekarskie i WC.
2. Na czas prac budowlanych należy zapewnić prowizoryczne zasilanie obwodów oświetlenia dla w/w pomieszczeń.
3. Proponuje się zabudowę prowizorycznej obudowy naściennej, 12–polowej zawierającej zabezpieczenia dla w/w obwodów.
4. Po wykonaniu instalacji należy w/w obwody dołączyć do modernizowanej tablicy rozdzielczej TS7.

STUDIO COMPLEX
autorskie biuro projektowe

PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	DATA I PODPIS:
mgr inż. WOJCIECH LISEK	Upr: 945/94	06.2013
SPRAWDZIŁ:	NR UPR.	DATA I PODPIS:
mgr inż. WOJCIECH BALWIERZ	Upr: 108/99	06.2013
NAZWA I ADRES PROJEKTU:	Przebudowa pomieszczeń budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20 dz. nr 629/2, Wieliczka Obr.1	
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul.Szpunara 20	
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY TS7	

STADIUM:	SKALA:	Branża	NR RYS.
P.B.	---	ELEKTRYCZNA	E01