


INSTALACJA KLIMATYZACJI INSTALACJA ODCIĄGU MIEJSCOWEGO

RZUT II PIĘTRA

skala 1:100

ODCIĄG MIEJSCOWY - rozwinięcie

skala 1:100





OZNACZENIA:

- 1 - wentylator dachowy typ CTVB/4-140 (Q = 750m3)
- 2 - podstawa dachowa tłumiąca typ JAA300
- 3 - kłapa zwrotna JCA300
- 4 - pozostawiany w stropodachu odcinek istniejącego wywiewu - Ø150
- 5 - rura SPIRO Ø160
- 6 - projektowane dygestorium

Przyjęto wyroby firmy VENTURE

STUDIO COMPLEX			
autorskie biuro projektowe			
PROJEKTOWAŁ:	nr. UPR.	DATA I PODPIS:	
inż.			
Leszek Wołoszyn	MAP/0172/POOS/08		06.2013
SPRAWDZIŁA:	nr. UPR.	DATA I PODPIS:	
mgr inż.			
Romana Indyk	Nr 172/99		06.2013
NAZWA I ADRES PROJEKTU:	Przebudowa pomieszczeń budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20		
	dz. nr 629/2, Wieliczka Obr. 1		
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul. Szpunara 20		
TREŚĆ RYSUNKU:	INSTALACJA KLIMATYZACJI I ODCIĄGU MIEJSCOWEGO - RZUT		
STADIUM:	SKALA:	Branża	nr rys.
P.B.	1 : 100	SANITARNA	S-03



OZNACZENIA:

- Ⓐ - jednostka centralna zewnętrzna - prod. LG typ MU4M25 - moc chłodnicza 7,0 kW
- Ⓑ - jednostka wewnętrzna - prod. LG typ MS12AQ - moc chłodnicza 3,5 kW
- Ⓒ - jednostka wewnętrzna - prod. LG typ MS07AQ - moc chłodnicza 2,1 kW
- - przewody miedziane w izolacji chłodniczej Ø1/4" (ciecz) i Ø3/8" (gaz) + przewody sterowania (4x0,75mm²)

Przyjęto wyroby firmy LG