



1. W trakcie prac demontażowych istniejącej instalacji oświetlenia i gniazd wyciąganych należy zachować istniejące obwody zasilania pomieszczeń, będących poza zakresem opracowania.
2. Na czas prac budowlanych należy zapewnić przewidziane zasilanie obwodów oświetlenia dla pomieszczeń nie objętych remontem.
3. Po wykonaniu instalacji należy w/w obwody dołączyć do modernizowanej tablic rozdziałczych T05, T55, T06, T56.

STUDIO COMPLEX
autorskie biuro projektowe