



OZNACZENIA:

- 1 - czerpnia ścienna Ø125
- 2 - filtr DF 125
- 3 - wentylator kanałowy TD-350/125 (LS) - regulator REB-1,5
- 4 - nagrzewnica kanałowa DH-125-12 S - moc 1,2 kW - termostat TS
- 5 - wentylator SILENT 200 CRZ
- 6 - wyrzutnia ścienna Ø125
- 7 - termostat TS
- 8 - regulator RMB-1,5

Instalację wykonać z rur Spiro Ø125
Na zakończeniu kanału wywiewnego ze zmywalni zamontować wyrzutnię dachową typ A

STUDIO COMPLEX			
autorskie biuro projektowe			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	DATA I PODPIS:	
inż.			
Leszek Wołoszyn	MAP/0172/POOS/08	04.2015	
Modernizacja lekarskich gabinetów specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20 dz. nr 629/2, Wieliczka Obr. 1			
NAZWA I ADRES PROJEKTU:			
INWESTOR:			
Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul. Szpunara 20			
TREŚĆ RYSUNKU:			
BZYT I PLETA - FRAGMENT WYBURZENIA I ZAMIEROWANIA			
STADIUM:	SKALA:	Branża	NR RYS.
PB	1 : 100	SANITARNA	S-3