



OZNACZENIA:

- CZYTNIK ROGER PRT-12
- MODUŁ PRZEPŁĄŻNIKA ROGER RM-2DR
- ZASILACZ BUFOROWY ROGER PS10 – 12VDC/2A
- RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY REWERSYJNY 12VDC (W DOSTAWIE STOLARKI)

UWAGI:

- ZASILACZ BUFOROWY WYPOSAŻYĆ W AKUMULATOR 12V/7Ah.
- OSTATECZNĄ WYDAJNOŚĆ PRĄDOWĄ ZASILACZA DOBRAĆ NA BUDOWIE PO DOSTARCZENIU RYGIELI.
- POŁĄCZENIA ELEMENTÓW POKAZANO W SPOSÓB UPROSZCZONY. POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŁĄCZYĆ WG DTR PRODUCENTA.

<div>STUDIO COMPLEX</div> <div>autorskie biuro projektowe</div>			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	DATA I PODPIS:	
mgr inż. WOJCIECH LISEK	Upr: 945/94	05.2014	
SPRAWDZIŁ:	NR UPR.	DATA I PODPIS:	
mgr inż. WOJCIECH BALWIERZ	Upr: 108/99	05.2014	
NAZWA I ADRES PROJEKTU:		Modernizacja lekarskich gabinetów specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Leczniczo Otwartego w Wieliczce przy ul. Szpunara 20	
INWESTOR:		dz. nr 629/2, Wieliczka Obr. 1	
TREŚĆ RYSUNKU:		Samodzielny Publiczny Zespół Leczniczo Otwartego w Wieliczce, ul. Szpunara 20	
STADIUM:	SKALA:	Branka	NR RYS.
P.B.	---	ELEKTRYCZNA	E04