

UWAGA:

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWAĆ OSPRZĘT RÓWNORZĘDNY INNYCH PRODUCENTÓW

UWAGA:

1. W trakcie prac demontażowych istniejącej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych należy zachować istniejące obwody zasilania pomieszczeń, będących poza zakresem opracowania.
2. Na czas prac budowlanych należy zapewnić prowizoryczne zasilanie obwodów oświetlenia dla pomieszczeń nie objętych remontem.
3. Po wykonaniu instalacji należy w/w obwody dołączyć do modernizowanej tablic rozdzielczych T06, TS6.

STUDIO COMPLEX
autorskie biuro projektowe

PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	DATA I PODPIS:
mgr inż. WOJCIECH LISEK	Upr: 945/94	05.2014
SPRAWDZIŁ:	NR UPR.	DATA I PODPIS:
NAZWA I ADRES PROJEKTU:	REMONT MODERNIZACYJNY GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH, POKOJU REJESTRACJI, LEKARSKIEGO GABINETU SPECJALISTYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU LECZNICTWA OTWARTEGO W WIELICZCE LOKALIZACJA: dz. nr 629/2, ul. Szpunara 20, Obr. 1	
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce ul. Szpunara 20 32-020 Wieliczka	
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY TO6+TS6	

STADIUM:	SKALA:	Branża	NR RYS.
P.B.	---	ELEKTRYCZNA	E01